消　防　處
牌照及審批總區
香港九龍尖沙咀東康莊道1號5樓
消防總部大廈

FIRE SERVICES DEPARTMENT
LICENSING AND CERTIFICATION COMMAND
FIRE SERVICES HEADQUARTERS BUILDING,
5/F, No.1 Hong Chong Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon,
Hong Kong.

本處檔號 Our Ref. : (12) in FP 206/1181
來函檔號 Your Ref. :
電子郵件 E-mail : <lcpolic2@hkfsd.gov.hk>
圖文傳真 Fax : 2367 3631
電　　話 Tel No. : 2733 7557

華雄防火設備有限公司
香港九龍
九龍灣啓祥道26號
同力工業中心A座九樓14室
(經辦人：陳子斌先生)
(傳真：2643 4730)

陳先生：

接納「喉轆系統」申請事宜

你的來函，本處曾在二零一一年十二月二十三日給你初步答覆。

經審核你所提供的資料後，本處現接納貴公司的消防喉轆申請：

生產商	：	華雄防火設備有限公司
產品名稱	：	WH
種類	：	固定式
型號	：	WH013
檢驗依據	：	BS EN 671-1:2001
測試報告	：	由PSB Corporation (新加坡)於2011年11月16日發出的檢驗證書 編號：719186853-MEC11-TSM
備註	：	整套喉轆系統包含喉轆絞盤，喉轆膠喉及膠喉咀掣

然而，上述產品必須符合下列的各項要求，才會被本處接納:-

(一)　符合有關檢驗報告的所有條件；
(二)　符合消防處《最低限度之消防裝置及設備守則》有關喉轆系統的規格；以及
(三)　所使用的部件與系統相容。

消防處處長

(劉敏明 代行)

二零一二年二月二十日

LMM/WWL/cyk